

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

(приложение к договору №- 21-1/ 21)

"10 " августа 2017 г.

г. Екатеринбург

Объект Общежитие ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова

(наименование объекта)

Адрес г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Заводская, 38, тел. 246-49-32 (33)

(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

Комиссия в составе представителей:

Представитель объекта:

мл. инженер Клев А.П.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель УВО по городу Екатеринбургу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»: старший инспектор ООПОУ УВО по г. Екатеринбург капитан полиции Петрова Алла Вячеславовна, тел. 242-13-77

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

Произвели обследование общежития

(объект и (или) обособленное помещение)

Форма собственности объекта: государственная

(государственная, смешанная, частная)

Категория объекта:

Б2

(А1,А2,А3,Б1,Б2)

Описание объекта:

Капитальное пятиэтажное жилое здание. Имеет 1 основной вход, 2 запасных выхода. Основной вход с ул. Заводская. Дверной проем оборудован дверью из стекла и пластика в алюминиевом корпусе. Дверная конструкция оборудована одним врезным и одним магнитным замком.

С внутренней стороны имеется дверь аналогичного типа.

Имеется 2 запасных выхода во двор здания.

Оконные конструкции по периметру. Металлическими решетками не оборудованы.

В здании расположены помещения, которые арендуют три арендатора.

Освещение здания производится мачтами городского освещения. С правого торца здания установлен прожектор.

(вид строения (кирпичное, каменное, железобетонное, деревянное и т.д.), этажность здания, количество центральных и запасных входов/выходов, въездов, окон, витражей, балконов, пожарных лестниц, т.е. краткое описание данного объекта или обособленного помещения)

2. Назначение объекта жилое

(производственное, административное и т.д.)

3. Наличие видеонаблюдения:

Имеется 5 наружных, 15 внутренних видеокамер с регистрацией событий за 30 дней, выведены на пост охраны.

(имеется ли видеонаблюдение, количество видеокамер - внешних, внутренних, куда выведено)

4. Наличие ограждения не предусмотрено

- состояние ограждения -----

5. Наличие: КПП -----

- система контроля доступа видеодомофон, турникет

- досмотр автотранспорта -----

- наличие противотаранных устройств -----

- наличие пропускной системы по пропускам

6. Оснащенность техническими средствами охраны:

КТС с выводом на ПЦО № 1 УВО по г. Екатеринбург на вахте. Имеется пожарно-охранная сигнализация с речевым оповещением, выведена на пульт МЧС.

6.1. Исправность ТСО: исправны

6.2. Использование ТСО в соответствии с назначением и ТТХ: соответствует

6.3. Выполнение норм и правил монтажа: соответствует

6.4. Техническая укрепленность объекта: _____

6.5. Соответствие установленных ТСО проектной документации: соответствует

6.6. Блокировка уязвимых мест: _____

6.7. Средства ТСО подлежат дальнейшей эксплуатации: требуется замена системы передачи извещений

7. Организация физической охраны (наименование организации)
 ООО ЧОО «Тайпан - Е» - 1 человек круглосуточно

- наличие форменной одежды имеется

- вооружение, спецсредства имеются спецсредства

- наличие связи (какая) телефон.

**Для усиления инженерно-технической укрепленности объекта
 (обособленного помещения) необходимо провести следующие мероприятия:**

- При всех изменениях режима работы ОПТС, а также при намерении проведения ремонтно-строительных работ сообщать в УВО в письменном виде за 10 дней до начала их проведения.
- Руководитель объекта совместно с обслуживающим электромонтером ежеквартально обязан проводить инструктаж работников, ответственных за сдачу объекта на ПЦО с отметкой о прохождении инструктажа в журнале учета повреждений на объекте.

Дополнительные мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения
1.	Проверять работоспособность КТС	Не реже 1 раза в неделю
2.	Требуется замена ППКОП «Приток -03» на СПИ «Юпитер 4IP/GPRS»	

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора об охране объекта, составлен в 3-х экземплярах.

Члены комиссии:

УВО по городу Екатеринбургу –
 филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
 по Свердловской области»

Руководитель (представитель) объекта



(подпись) _____ / А.В. Петрова /
 (Ф.И.О.)

(подпись) _____ / Самсонова А.В. /
 (Ф.И.О.)

Г.И. Игнатов Касев А.П.