



## Общество с ограниченной ответственностью «Агни»

Юридический адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10, литер Х, офис 23.

Фактический адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, дом 10, литер Х, офис 23.

ОГРН 1136658010961 ИНН 6658430772 КПП 665801001

р/с 40702810516540001979 Уральский Банк ПАО «Сбербанк России»

Лицензия МЧС России №4-Б/01212 от 30.09.2013г.

тел. 8(912)0365164, oooagni@bk.ru

### АКТ № 1/1-1

#### проверки внутреннего противопожарного водопровода

город Екатеринбург

" 11 " августа 2017 г.

Комиссия в составе: председателя – директора ООО «Агни» Макаровой Марины Викторовны и представителя заказчика.

в целях реализации мероприятий п.55, п.57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. произвели работы: проверку исправности и укомплектованности пожарных кранов в помещениях Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» по адресам: г. Екатеринбург, ул. Заводская, 38 (общежитие), ул. Крауля, 168 (учебные корпуса).

Произведенной проверкой установлено, что проверенные ПК в количестве 36 штук полностью укомплектованы рукавами и стволами. Соединительные головки и вентили находятся в исправном состоянии. Ориентировочная водоотдача из стволов со spryskom диаметром 19 мм составила не менее 3 л/с. Проведена проверка при помощи прибора-расходомера воды НСП с манометром на рукавах  $I = 20 \text{ м}$   $d = 51 \text{ мм}$ .

**Вывод:** внутренний противопожарный водопровод и пожарные краны годны к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава перекатаны на новое ребро.

Комиссия:



Макарова М.В.

Самсонова Л.В.

Представитель заказчика