



**ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА  
(МУП «ВОДОКАНАЛ»)**

Толмачева ул. д.32, г. Екатеринбург, 620075  
Тел.: (343) 371-50-95, факс: (343) 371-47-05  
E-mail: vodokanal@mail.ymet.ru  
ОКПО 03301966, ОГРН 1036603485962  
ИНН/КПП 6608001915/667001001

**АКТ  
проверки работоспособности пожарных гидрантов**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

**Представитель МУП «Водоканал», предприятие «Горводопровод»;**  
Начальник Верх-Исетского РЭУ

**Представитель ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова»**

Руководитель АХО В.В.Крапивин

Составили настоящий акт о том, что « 15 » августа 2017г. на объекте: «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» по адресу: ул. Крауля, 168 в Верх-Исетском районе г. Екатеринбург был проведен осмотр пожарных гидрантов и проверка их технического состояния.

№ п/п	Адрес (место расположения ВК)	Диаметр сети, мм	Фактический напор, МПа*	Соответствие указателя ГОСТу	Примечание
1	ул. Крауля, 168	150	0,32	соответствует	
2	ул. Крауля, 168	150	0,32	соответствует	
3	ул. Крауля, 168	150	0,32	соответствует	
4	ул. Крауля, 168	150	0,32	соответствует	

\*Требуемый напор 0,1 – 0,5 МПа (СНиП 2.04.02-84\*)

Выше перечисленные пожарные гидранты находятся в исправном состоянии и пригодны к использованию при пожаротушении.

Представитель МУП «Водоканал»,  
предприятие «Горводопровод»

М.М.Милько

Представитель ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова»

В.В.Крапивин