

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова»
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)

АКТ № 5
от 17 августа 2017 г.
Екатеринбург

Утверждаю:
Директор
Л.В. Самсонова

О готовности к учебному году

Основание: приказ МОПООСО о подготовке колледжа к новому 2017/2018 учебному году от 30.03.2017 г. № 126 – Д

Составлен комиссией:

Зам. Председателя: зам. директора по развитию Орлов С.А.

Члены комиссии: руководитель АХО Крапивин В.В.

гл. инженер Каев А.Г.

зав. хозяйством Бородина Н.Ю.

В период с 10 августа по 17 августа 2017 года комиссия провела проверку состояния помещений колледжа и организации освещения, вентиляции, отопления и водоснабжения.

В ходе проверки систем отопления и ГВС зданий колледжа установлено:

1. Отопление всех зданий колледжа централизованное.
2. Проведена ревизия или замена запорной арматуры.
3. Гидравлические испытания, гидропневматическая промывка и дезинфекция систем отопления и ГВС проводятся (договор с И.П. Сычев А.В. от 16.08.2017г. № 47).
4. Проведена частичная замена радиаторов отопления в здании ОБК колледжа.
5. Системы заполнены водой.

Заключение: в срок до 15.09.2017г. завершить гидравлические испытания, гидропневматическую промывку и дезинфекцию систем отопления и ГВС, оформить акты готовности к отопительному периоду.

Зам. Председателя:  Орлов С.А.

Члены комиссии:  Крапивин В.В.

 Каев А.Г.

 Бородина Н.Ю.