

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова»
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)

АКТ № 3
от 16 августа 2017 г.
Екатеринбург

Утверждаю:
Директор
Л.В. Самсонова

О готовности к учебному году

Основание: приказ МОПОСО о подготовке колледжа к новому 2017/2018 учебному году от 30.03.2017г. № 126 – Д

Составлен комиссией:

Зам. Председателя: зам директора по развитию Орлов С.А.

Члены комиссии: руководитель АХО Крапивин В.В.

гл. инженер Каев А.Г.

зав. хозяйством Бородина Н.Ю.

В период с 10 августа по 17 августа 2017 года комиссия провела проверку состояния помещений колледжа и организации освещения, вентиляции, отопления и водоснабжения.


В ходе проверки пожарно-питьевого водоснабжения зданий колледжа установлено:

1. Холодное водоснабжение всех зданий колледжа централизованное.
2. Проведена ревизия, замена запорной арматуры, частичная реконструкция сетей пожаротушения, ХГВС и канализации.
3. Утечки воды нет.
4. Система заполнена водой, давление составляет 0,49 МПа – колледж, 0,32 МПа – общежитие.
5. Пожарные обводные задвижки исправны.
6. Проверка наружных пожарных гидрантов на водоотдачу проводилась 15.08.2017г.
7. Проверка внутренних пожарных гидрантов на водоотдачу проводилась ООО «Агни» 15.08.2017г.

Заключение: система пожарно-питьевого водоснабжения технически исправна и готова к новому учебному году.

Зам. Председателя:  Орлов С.А.

Члены комиссии:  Крапивин В.В.

 Каев А.Г.

 Бородина Н.Ю.