

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова»
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)

АКТ № 2
от 16 августа 2017 г.
Екатеринбург

Утверждаю:
Директор
Л.В. Самсонова

О готовности к учебному году

Основание: приказ МОПОСО о подготовке колледжа к новому 2017/2018 учебному году от 30.03.2017 г. № 126 – Д

Составлен комиссией:

Зам. Председателя: зам. директора по развитию Орлов С.А.

Члены комиссии: руководитель АХО Крапивин В.В.

гл. инженер Каев А.Г.

зав. хозяйством Бородина Н.Ю.

В период с 10 августа по 17 августа 2017 года комиссия провела проверку состояния помещений колледжа и организации освещения, вентиляции, отопления и водоснабжения.

В ходе проверки системы водоотведения зданий колледжа установлено:

1. Напорная трасса канализации проверена рабочим давлением, утечек не обнаружено.
2. Канализационно-насосная станция работает без перебоев.

Заключение: система водоотведения технически исправна и готова к новому учебному году.

Зам. Председателя:

Орлов С.А.

Члены комиссии:

Крапивин В.В.

Каев А.Г.

Бородина Н.Ю.