


Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова»
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)

АКТ № 5
от 08 августа 2019 г.
Екатеринбург

 Утверждаю
И.о. директора
Л.В. Самсонова

О готовности к учебному году

Основание: Приказ по основной деятельности колледжа от 08.07.2019 г. № 203 «Для обеспечения готовности УРТК им. А.С. Попова к началу 2019/2020 учебного года».
Составлен комиссией:

Заместитель председателя комиссии: заместитель директора по развитию Орлов С.А.

Члены комиссии: руководитель АХО Крапивин В.В.

гл. инженер Каев А.Г.

В период с 08 июля по 08 августа 2019 года комиссия провела проверку состояния систем отопления и горячего водоснабжения объектов колледжа.

В ходе проверки систем отопления и ГВС зданий колледжа установлено:

1. Отопление всех зданий колледжа централизованное.
2. Проведена ревизия или замена запорной арматуры.
3. Выполняются гидравлические испытания, гидропневматическая промывка и дезинфекция систем отопления и ГВС, акты ПАО «Т Плюс» от 08.08.19. № б/н.
4. Проводятся работы по частичной замене отопительных приборов в целях энергосбережения и повышения энергоэффективности объектов колледжа.
5. Системы заполнены водой.

Заключение: в срок до 14.09.2019г. завершить работы по гидравлическим испытаниям, гидропневматической промывке и дезинфекции систем отопления и ГВС, оформить акты готовности к отопительному периоду.

Зам. Председателя:  Орлов С.А.

Члены комиссии:  Крапивин В.В.

 Каев А.Г.