


Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова»
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)

АКТ № 3
от 08 августа 2019 г.
Екатеринбург

 Утверждаю
И.о. директора
Л.В. Самсонова

О готовности к учебному году

Основание: Приказ по основной деятельности колледжа от 08.07.2019 г. № 203 «Для обеспечения готовности УРТК им. А.С. Попова к началу 2019/2020 учебного года».
Составлен комиссией:

Заместитель председателя комиссии: заместитель директора по развитию Орлов С.А.

Члены комиссии: руководитель АХО Крапивин В.В.

гл. инженер Каев А.Г.

В период с 08 июля по 07 августа 2019 года комиссия провела проверку состояния объектов колледжа и организации пожарно-питьевого водоснабжения зданий колледжа.

В ходе проверки пожарно-питьевого водоснабжения зданий колледжа установлено:

1. Холодное водоснабжение всех зданий колледжа централизованное.
2. Проведена ревизия, замена запорной арматуры.
3. Выполняются работы по строительству дополнительной сети d-315 пожарно-питьевого водопровода, в соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал» от 05.10.17. №05-11/33-14553/12-П/651 и Проекта производства работ 16-03-00-НВК2-ППР.
4. Система заполнена водой, давление составляет 0,49 МПа – колледж, 0,32 МПа – общежитие.
5. Проверка технического состояния наружных пожарных гидрантов проводилась с представителем МУП «Водоканал», акт проверки работоспособности наружных пожарных гидрантов от 22.04.2019г. №б/н.
6. Проверка внутренних пожарных гидрантов на водоотдачу проводилась 19.07.2019г.. Протокол проверки ООО «ДПО УРАЛЕЦ» от 19.07.19. №19/07-19. Исправны, пригодны к использованию.

Заключение: система пожарно-питьевого водоснабжения технически исправна и готова к новому учебному году.

Зам. Председателя:  Орлов С.А.

Члены комиссии:  Крапивин В.В.

 Каев А.Г.