


Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова»
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)

АКТ № 2
от 08 августа 2019 г.
Екатеринбург

 Утверждаю:
И.о. директора
Л.В. Самсонова

О готовности к учебному году

Основание: Приказ по основной деятельности колледжа от 08.07.2019 г. № 203 «Для обеспечения готовности УРТК им. А.С. Попова к началу 2019/2020 учебного года».

Составлен комиссией:

Заместитель председателя комиссии: заместитель директора по развитию Орлов С.А.

Члены комиссии: руководитель АХО Крапивин В.В.

гл. инженер Каев А.Г.

В период с 08 июля по 07 августа 2019 года комиссия провела проверку состояния и организации вентиляции объектов колледжа.

В ходе проверки организации систем вентиляции установлено:

1. В кабинете химии и в радиомонтажной мастерской вытяжная вентиляция исправна.
2. В помещениях 1-го этажа здания ОБК требуется реконструкция систем вентиляции, выполнен Проект ООО «Проект-комплекс» 754.2018-ОВ, требуется дополнительное финансирование на строительно-монтажные работы и оборудование.
4. В помещениях информационного центра системы приточной и вытяжной вентиляции исправны.
5. В душевых помещениях и спортивного клуба здания общежития вытяжная вентиляция исправна работает.
6. Системы приточно-вытяжной и противодымной вентиляции здания ОБК литер В исправны, находятся в рабочем состоянии.

Заключение: системы вентиляции находятся в рабочем состоянии и готовы к новому учебному году, в помещениях 1-го этажа здания ОБК требуется реконструкция систем вентиляции.

Зам. Председателя:  Орлов С.А.

Члены комиссии:  Крапивин В.В.

 Каев А.Г.