

Жилая застройка в квартале ул.Татищева- Лоцмановых- Металлургов- Ю.Исламова в г.Екатеринбурге. Наружные сети электроснабжения 10/6 Кв ТП новой. Реконструкция существующих КЛ 0,4 Кв от ТП 4182

(объект)

2019г.

№ 183С

ПРОТОКОЛ ФАЗИРОВКИ

Измерения произведены мегаомметром
дата поверки 19.02.2019 г.

Sonel MIC-2500

напряжением

1кВ

зав.№

250964

№ п/п	Тип шинпровода, марка кабеля	Обозначение шинпровода, номер кабельной линии по проекту	Фаза А соответствует	Фаза В соответствует	Фаза С соответствует	Фамилия производящего фазировку
1	АВБШв-4*70-1	ТП 42906 сек.1 руб. 7 (нс1)-TRAJ-01/4*25-70/3SB (Центральный теплопункт)	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.
2	АВБШв-4*70-1	ТП 42906 сек.1 руб. 8 (нс2)- TRAJ-01/4*25-70/3SB (Общественно-бытовой корпус)	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.
3	АВБШв-4*70-1	ТП 42906 сек.1 руб. 9(нс3)- TRAJ-01/4*25-70/3SB (Учебный корпус №2)	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.
4	АВБШв-4*120-1	ТП 42906 сек.1 руб.10 (нс14)- TRAJ-01/4*70-120/3SB (Учебный корпус №1)	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.
5	АВБШв-4*120-1	ТП 42906 сек.1 руб.10 (нс14)- TRAJ-01/4*70-120/3SB (Учебный корпус №1)	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.
6	АВБШв-4*70-1	ТП 42906 сек.1 руб. 11 (нс15)- TRAJ-01/4*25-70/3SB (Хозяйственный корпус)	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.
7	АВБШв-4*120-1	ТП 42906 сек.1 руб.12(нс16)- TRAJ-01/4*70-120/3SB (Столовая в общественном корпусе, транзит.	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.
8	АВБШв-4*120-1	ТП 42906 сек.1 руб.12(нс16)- TRAJ-01/4*70-120/3SB (Столовая в общественном корпусе, транзит.	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.
9	АВБШв-4*70-1	ТП 42906 сек.2 руб. 24 (нс5)- TRAJ-01/4*25-70/3SB (Учебный корпус №5)	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.
10	АВБШв-4*120-1	ТП 42906 сек.2 руб.25(нс6)- TRAJ-01/4*70-120/3SB (Столовая в общественном корпусе, транзит.	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.
11	АВБШв-4*120-1	ТП 42906 сек.2 руб.25(нс6)- TRAJ-01/4*70-120/3SB (Столовая в общественном корпусе, транзит.	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.
12	АВБШв-4*70-1	ТП 42906 сек.2 руб. 26 (нс7)- TRAJ-01/4*25-70/3SB (Центральный теплопункт)	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.
13	АВБШв-4*120-1	ТП 42906 сек.2 руб.27(нс8)- TRAJ-01/4*70-120/3SB (Учебный корпус №1)	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.
14	АВБШв-4*120-1	ТП 42906 сек.2 руб.27(нс8)- TRAJ-01/4*70-120/3SB (Учебный корпус №1)	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.
15	АВБШв-4*70-1	ТП 42906 сек.2 руб. 28(нс9)- TRAJ-01/4*25-70/3SB (Общественно-бытовой корпус)	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.
16	АПвБП 3*185/25-10	РП 407 яч.3- TRAJ-02/3*150-240W (ТП42906 яч.6)	соответствует	соответствует	соответствует	Белослудцев Д.С.

Проверил:

Производитель работ ООО "НПП-Стройтэк"

(подпись)

Белослудцев Д.С.

(расшифровка подписи)

(подпись)