

Дата 13.08 2019 г.АКТ ПТО № 100

## ЗАКАЗЧИК:

Евгений ур Крауля 168  
ВРГК РАПУ СО УРГК  
им. А.С. Попова

## ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "Актай-Мониторинг"  
ИНН 6685039240 КПП 668501001  
620026, г. Екатеринбург  
ул. Тверитина 42к1

ИСПОЛНИТЕЛЬ в рамках Договора выполнил работы по планово-техническому обслуживанию объектового оборудования.

Работа выполнена в срок, установленный Договором и в полном объеме

Проверка работоспособности оборудования и канала связи "Стрелец-Мониторинг":

Вид формируемого сигнала	Источник формируемого сигнала	Результат проверки
"ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА"	Представителем заказчика с пожарного извещателя внутренней АПС.	Поступил <u>11</u> ч. <u>29</u> мин.
"ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА"	Представителем исполнителя с ОС «Стрелец – Мониторинг»	Поступил <u>4</u> мин.

\* ненужное зачеркнуть.

Состояние антенно-фидерного устройства	Норма	Неисправна
Состояние АКБ	Норма	Необходима замена Ёмкость АКБ <u>0</u>
Наличие задержки на внутренней АПС	Есть <u>   </u> мин.	Нет

Примечание:

Стороны взаимных претензий по качеству выполненных работ не имеют. Оборудование проверено в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и работает в штатном режиме.

от ЗАКАЗЧИКА

М. Крауля  
должность каб А.Р.  
МП подпись Ф.И.О.

от ИСПОЛНИТЕЛЯ

Специалист технических средств

Чашин Д.В.  
МП подпись Ф.И.О.

**АКТ ПТО действителен при наличии действующего Договора на обслуживание.**

