


Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова»
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)

АКТ № 4
от 08 августа 2019 г.
Екатеринбург

 Утверждаю
И.о. директора
Л.В. Самсонова

О готовности к учебному году

Основание: Приказ по основной деятельности колледжа от 08.07.2019 г. № 203 «Для обеспечения готовности УРТК им. А.С. Попова к началу 2019/2020 учебного года».
Составлен комиссией:

Заместитель председателя комиссии: заместитель директора по развитию Орлов С.А.

Члены комиссии: руководитель АХО Крапивин В.В.

гл. инженер Каев А.Г.

В период с 08 июля по 07 августа 2019 года комиссия провела проверку состояния системы водоотведения объектов колледжа.


В ходе проверки системы водоотведения объектов колледжа установлено:

1. Проводятся строительно-монтажные работы по реконструкции сети напорной канализации d-100, в соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал» от 26.04.2018г. №05-11/33-14553/14 и Проектом производства работ от 29.05.2019г. №19-05-00-НК.
2. Выполнена реконструкция Канализационно-насосной станции колледжа согласно Проекта №06.001.02/15-НБК1.
3. Заключен договор по аварийно-техническому обслуживанию сети напорной канализации d-100 и КНС от 01.03.2019г. №05/02/19ж с ООО «СК-Магистраль».
4. Проведен ремонт и чистка колодцев безнапорной внутриплощадочной сети канализации объектов колледжа.

Заключение: система водоотведения технически исправна и готова к новому учебному году.

Зам. Председателя:  Орлов С.А.

Члены комиссии:  Крапивин В.В.

 Каев А.Г.