

Дата 14.05 2019 г.АКТ ПТО № 100

## ЗАКАЗЧИК:

г. Екатеринбург  
ул. Крауце, 168  
РЯПОУ СО, УРТК  
им. А.С. Попова

## ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "Актай-Мониторинг"  
ИНН 6685039240 КПП 668501001  
620026, г. Екатеринбург  
ул. Тверитина 42к1

ИСПОЛНИТЕЛЬ в рамках Договора выполнил работы по планово-техническому обслуживанию объектов оборудования.

Работа выполнена в срок, установленный Договором и в полном объеме

Проверка работоспособности оборудования и канала связи "Стрелец-Мониторинг" :

Вид формируемого сигнала	Источник формируемого сигнала	Результат проверки
"ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА"	Представителем заказчика с пожарного извещателя внутренней АПС.	Поступил <u>15.34</u> мин.
"ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА"	Представителем исполнителя с ОС «Стрелец – Мониторинг»	Поступил ____ ч. ____ мин.


\* ненужное зачеркнуть.

Состояние антенно-фидерного устройства	Норма	<del>Неисправна</del>
Состояние АКБ	<del>Норма</del>	Необходима замена Ёмкость АКБ <u>0,2</u>
Наличие задержки на внутренней АПС	Есть <del>____</del> мин.	Нет


Примечание:

Стороны взаимных претензий по качеству выполненных работ не имеют. Оборудование проверено в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и работает в штатном режиме.

от ЗАКАЗЧИКА

  
\_\_\_\_\_  
Должность  
\_\_\_\_\_  
Подпись  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

от ИСПОЛНИТЕЛЯ

  
\_\_\_\_\_  
Специалист технических средств  
\_\_\_\_\_  
Султанов Р.Г..  
Подпись  
\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

**АКТ ПТО действителен при наличии действующего Договора на обслуживание.**

www.aktay.ru

Телефон: (343) 251-60-06, 251-38-22.

E-mail: aktay@aktay.ru

