



ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ВОДОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА  
(МУП «ВОДОКАНАЛ»)

Толмачева ул, д.32, г. Екатеринбург, 620075  
Тел.: (343) 371-50-95, факс: (343) 371-47-05  
E-mail: vodokanal@mail.utnet.ru  
ОКПО 03301966, ОГРН 1036603485962  
ИНН/КПП 6608001915/667001001

АКТ  
проверки работоспособности пожарных гидрантов

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель МУП «Водоканал», предприятие «Горводопровод»;

Начальник Верх-Исетского РЭУ М.М.Милько

Представитель ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова»

Руководитель АХО В.В.Крапивин

Составили настоящий акт о том, что « 22 » апреля 2019г. на объекте: «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» по адресу: ул. Крауля, 168 в Верх-Исетском районе г. Екатеринбург был проведен осмотр пожарных гидрантов и проверка их технического состояния.

№ п/п	Адрес (место расположения ВК)	Диаметр сети, мм	Фактический напор, МПа*	Соответствие указателя ГОСТу	Примечание
1	ул. Крауля, 168 ПГ-1	150	0,32	соответствует	7-11-0
2	ул. Крауля, 168 ПГ-2	150	0,32	соответствует	6-10-0
3	ул. Крауля, 168 ПГ-3	150	0,32	соответствует	7-10-0
4	ул. Крауля, 168 ПГ-4	150	0,32	соответствует	Не исправен

\*Требуемый напор 0,1 – 0,5 МПа (СНиП 2.04.02-84\*)

3 (три) выше перечисленных пожарных гидрантов находится в исправном состоянии и пригодны к использованию при пожаротушении, 1 (один) гидрант не рабочий, *требуется реконструкция колодца.*

Представитель МУП «Водоканал»,  
предприятие «Горводопровод»

М.М.Милько

Представитель ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова»

В.В.Крапивин