


Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова»
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)

АКТ № 4
от 13 августа 2018 г.
Екатеринбург

 Утверждаю
Директор
Л.В. Самсонова

О готовности к учебному году

Основание: Приказ по основной деятельности колледжа от 07.05.2018 г. № 116/1 «Для обеспечения готовности УРТК им. А.С. Попова к началу 2018/2019 учебного года».

Составлен комиссией:

Заместитель председателя комиссии: заместитель директора по развитию Орлов С.А.

Члены комиссии: руководитель АХО Крапивин В.В.

гл. инженер Каев А.Г.

зав. хозяйством Бородина Н.Ю.


В период с 01 августа по 13 августа 2018 года комиссия провела проверку состояния системы водоотведения объектов колледжа.


В ходе проверки системы водоотведения объектов колледжа установлено:


1. Проведены ревизия и ремонт напорной сети канализации, сеть проверена рабочим давлением, утечек не обнаружено.
2. Выполнена реконструкция безнапорной внутриплощадочной сети канализации и канализационно-насосной станции в объеме реконструкции здания ОБК литер В, в соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал» № 05-11/33-14553/12-П/651 от 20.03.18. и Проектной документации ООО «Стройпроект» 06.001.02/15-00НВК1, 720.2017-ВК от 21.04.2017. с изм. от 17.11.2017, 12.03.2018, 08.06.2018, 18.06.2018. Акт испытания систем внутренней канализации от 28.05.18. № 3.3, Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения от 13.08.18. №7.
3. Проведен ремонт и чистка колодцев безнапорной внутриплощадочной сети канализации объектов колледжа.

Заключение: система водоотведения технически исправна и готова к новому учебному году.

Зам. Председателя:  Орлов С.А.

Члены комиссии:  Крапивин В.В.

 Каев А.Г.

 Бородина Н.Ю.