


Государственное автономное  
профессиональное образовательное  
учреждение Свердловской области  
«Уральский радиотехнический колледж  
им. А.С. Попова»  
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)

АКТ № 5  
от 14 августа 2018 г.  
Екатеринбург

 Утверждаю  
Директор  
Л.В. Самсонова

О готовности к учебному году

Основание: Приказ по основной деятельности колледжа от 07.05.2018 г. № 116/1 «Для обеспечения готовности УРТК им. А.С. Попова к началу 2018/2019 учебного года».

Составлен комиссией:

Заместитель председателя комиссии: заместитель директора по развитию Орлов С.А.

Члены комиссии: руководитель АХО Крапивин В.В.

гл. инженер Каев А.Г.


зав. хозяйством Бородина Н.Ю.

В период с 01 августа по 14 августа 2018 года комиссия провела проверку состояния систем отопления и горячего водоснабжения объектов колледжа.


В ходе проверки систем отопления и ГВС зданий колледжа установлено:


1. Отопление всех зданий колледжа централизованное.
2. Проведена ревизия или замена запорной арматуры.
3. Выполнены гидравлические испытания и гидропневматическая промывка систем отопления и ГВС, Акты ЗАО МК «Уралметпром» от 12.06.18. №б/н, от 23.06.18. №б/н, ПАО «Т Плюс» от 14.08.18. № б/н.
4. Выполнены работы по строительству сетей отопления и ГВС, в объеме реконструкции здания ОБК литер В, в соответствии с Проектами 720.2017-ОВ и 720.2017-ВК, Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения от 30.05.18. №1.9 и от 30.05.18. №2.6
5. Системы заполнены водой.

Заключение: в срок до 15.09.2018г. завершить работы по дезинфекции систем отопления и ГВС, оформить акты готовности к отопительному периоду.

Зам. Председателя:  Орлов С.А.

Члены комиссии:  Крапивин В.В.

 Каев А.Г.

 Бородина Н.Ю.