


Государственное автономное  
профессиональное образовательное  
учреждение Свердловской области  
**«Уральский радиотехнический колледж  
им. А.С. Попова»**  
**(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)**

АКТ № 2  
от 10 августа 2018 г.  
Екатеринбург

 Утверждаю:  
Директор  
Л.В. Самсонова

О готовности к учебному году

Основание: Приказ по основной деятельности колледжа от 07.05.2018 г. № 116/1 «Для обеспечения готовности УРТК им. А.С. Попова к началу 2018/2019 учебного года».

Составлен комиссией:

Заместитель председателя комиссии: заместитель директора по развитию Орлов С.А.

Члены комиссии: руководитель АХО Крапивин В.В.

гл. инженер Каев А.Г.  
зав. хозяйством Бородина Н.Ю.

В период с 01 августа по 10 августа 2018 года комиссия провела проверку состояния и организации вентиляции объектов колледжа.


В ходе проверки организации вентиляции установлено:


1. В кабинете химии и в радиомонтажной мастерской вытяжная вентиляция исправна.
2. В помещениях 1-го этажа здания ОБК требуется реконструкция систем вентиляции, выполнен Проект ООО «Проект-комплекс» 754.2018-ОВ, требуется дополнительное финансирование на строительные-монтажные работы и оборудование.
4. В помещениях информационного центра системы приточной и вытяжной вентиляции исправны.
5. В душевых здания общежития вытяжная вентиляция исправна работает.
6. Выполнены работы по строительству сетей приточно-вытяжной и противодымной вентиляции в объеме реконструкции здания ОБК литер В, в соответствии с Проектом 720.2017-ОВ, Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения от 30.05.18. ПД1 №3.3, П1 №4.6, В1 №5.6, ВД1 №6.6, ВЕ1 №7.4, ВЕ2 №8.4, ВЕ3 №9.4, ВЕ4 №10.4, ВЕ5 №11.4, ВЕ6 №12.4, ВЕ7 №13.4, ВЕ8 №14.4, ВЕ9 №15.4, ВЕ10 №16.4, ВЕ11 №17.4, ВЕ12 №18.4, ВЕ13 №19.4, ВЕ14 №20.4, ВЕ15 №21.4, ПДЕ1 №22.3, ПДЕ2 №23.3, ПДЕ3 №24.5, и 25.4.

Заключение: системы вентиляции находятся в рабочем состоянии и готовы к новому учебному году, в помещениях 1-го этажа здания ОБК требуется реконструкция систем вентиляции.

Зам. Председателя:  Орлов С.А.

Члены комиссии:  Крапивин В.В.

 Каев А.Г.

 Бородина Н.Ю.