


Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова»
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)

АКТ № 4
от 15 августа 2020 г.
Екатеринбург

Утверждаю
 И.о. директора
Е.А. Ахмерова

О готовности к учебному году

Основание: Приказ по основной деятельности колледжа от 10.08.2020 г. № 202 «Для обеспечения готовности УРТК им. А.С. Попова к началу 2020/2021 учебного года».

Составлен комиссией:

Заместитель председателя комиссии: гл. энергетик Каев А.Г.

Члены комиссии: заведующий хозяйством Крапивин В.В.

комендант Бородина Н.Ю.

представитель ООО «СтройТехИнженеринг» мастер Братцев О.Ю.

В период с 10 августа по 15 августа 2020 года комиссия провела проверку состояния системы водоотведения объектов колледжа.

В ходе проверки системы водоотведения объектов колледжа установлено:

1. Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции сети напорной канализации d-100 на d-160, в соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал» от 26.04.2018г. № 05-11/33-14553/14 и Проектом производства работ от 29.05.2019г. №19-05-00-НК.
2. Выполняются работы по замене насосов Канализационно-насосной станции колледжа согласно Проекта № 19-02-00-НК. Работы завершить до 31.08.2020г.
3. Заключен договор по аварийно-техническому обслуживанию сети напорной канализации d-160 и КНС от 01.03.2020г. № 01/03/20-1 с ООО «НПП Стойтэк» и ООО «УК Набережная».
4. Проведен ремонт и чистка колодцев безнапорной внутриплощадочной сети канализации объектов колледжа.

Заключение: система водоотведения технически исправна и готова к новому учебному году.

Зам. председателя комиссии  Каев А.Г.

Члены комиссии:  Крапивин В.В.

 Бородина Н.Ю.

представитель ООО «СтройТехИнженеринг»  Братцев О.Ю.