

Государственное автономное  
профессиональное образовательное  
учреждение Свердловской области  
«Уральский радиотехнический колледж  
им. А.С. Попова»  
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)

АКТ № 3  
от 15 августа 2020 г.  
Екатеринбург

Утверждаю  
И.о. директора  
Е.А. Ахмерова



О готовности к учебному году

Основание: Приказ по основной деятельности колледжа от 10.08.2020 г. № 202 «Для обеспечения готовности УРТК им. А.С. Попова к началу 2020/2021 учебного года».

Составлен комиссией:

Заместитель председателя комиссии: гл. энергетик Каев А.Г.

Члены комиссии: заведующий хозяйством Крапивин В.В.  
комендант Бородина Н.Ю.

В период с 10 августа по 15 августа 2020 года комиссия провела проверку состояния объектов колледжа и организации пожарно-питьевого водоснабжения зданий колледжа.

В ходе проверки пожарно-питьевого водоснабжения зданий колледжа установлено:

1. Холодное водоснабжение всех зданий колледжа централизованное.
2. Проведена ревизия, замена запорной арматуры.
3. Выполняются работы по строительству дополнительной сети d-160 пожарно-питьевого водопровода, в соответствии с Проектом «Наружный водопровод. Узел учета холодной воды» Ш. 720.2017 – НВ. УУХВ.
4. Система заполнена водой, давление составляет 0,49 МПа – колледж, 0,32 МПа – общежитие.
5. Проверка технического состояния наружных пожарных гидрантов проводилась с представителем ООО «ДПО УРАЛЕЦ», акт проверки работоспособности наружных пожарных гидрантов от 20.05.2020г. №б/н.
6. Проверка технического состояния внутренних пожарных гидрантов проводилась с представителем ООО «ДПО УРАЛЕЦ». Протокол № 26 от 06.08.2020г.

Заключение: система пожарно-питьевого водоснабжения технически исправна и готова к новому учебному году.

Зам. председателя комиссии

Каев А.Г.

Члены комиссии:

Крапивин В.В.

Бородина Н.Ю.

