

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский радиотехнический колледж
им. А.С. Попова»
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)

АКТ № 2
от 15 августа 2020 г.
Екатеринбург

Утверждаю:
И.о. директора
Е.А. Ахмерова

О готовности к учебному году

Основание: Приказ по основной деятельности колледжа от 10.08.2020 г. № 202 «Для обеспечения готовности УРТК им. А.С. Попова к началу 2020/2021 учебного года».

Составлен комиссией:

Заместитель председателя комиссии: гл. энергетик Каев А.Г.

Члены комиссии: заведующий хозяйством Крапивин В.В.

комендант Бородина Н.Ю.

представитель ООО «СтройТехИнженеринг» мастер Братцев О.Ю.

В период с 10 августа по 15 августа 2020 года комиссия провела проверку с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, состояния и организации вентиляции объектов колледжа.

В ходе проверки организации систем вентиляции установлено:

1. В кабинете химии и в радиомонтажной мастерской вытяжные вентиляции находятся в рабочем состоянии.
2. В помещениях 1-го этажа здания ОБК требуется реконструкция систем вентиляции, выполнен Проект ООО «Проект-комплекс» 754.2018-ОВ, требуется дополнительное финансирование на строительно-монтажные работы и оборудование.
4. В помещениях информационного центра системы приточной и вытяжной вентиляции исправны.
5. В душевых помещениях и спортивного клуба здания общежития вытяжная вентиляция исправна.
6. Системы приточно-вытяжной и противодымной вентиляции 2-го и 3-го этажей здания ОБК исправны, находятся в рабочем состоянии.

Закключение: системы вентиляции находятся в рабочем состоянии и готовы к новому учебному году. В помещениях 1-го этажа здания ОБК, зданий УК №1, УК №2 и общежития колледжа, вентиляция организована естественным способом (через окна, фрамуги).

Зам. председателя комиссии

Каев А.Г.

Члены комиссии:

Крапивин В.В.

Бородина Н.Ю.

представитель ООО «СтройТехИнженеринг»

Братцев О.Ю.