Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
**«Уральский радиотехнический колледж им.
А.С. Попова»
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)**

АКТ № 3
от 17 августа 2022 г.
Екатеринбург

Утверждаю:
И. о. директора
_____С. Н. Меньшикова

О готовности к учебному году

Основание: Приказ по основной деятельности колледжа от 05.08.2022г. № 182-ОД «Для обеспечения готовности ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова к началу 2021/2022 учебного года».

Составлен комиссией:

Председатель комиссии: заместитель директора по АХР Ежов Н.С.

Заместитель председателя комиссии: заместитель директора по УР Пятышкин А.А.

Члены комиссии: заведующий хозяйством Крапивин В.В.
комендант Бородина Н.Ю.

В период с 09 августа по 17 августа 2022 года комиссия провела проверку состояния объектов колледжа и организации пожарно-питьевого водоснабжения зданий колледжа.

В ходе проверки пожарно-питьевого водоснабжения зданий колледжа установлено:

1. Холодное водоснабжение всех зданий колледжа централизованное.
2. Проведена ревизия, замена запорной арматуры.
3. Завершены работы по строительству дополнительной сети d-160 пожарно-питьевого водопровода, в соответствии с Проектом «Наружный водопровод. Узел учета холодной воды» Ш. 720.2017 – НВ. УУХВ.
4. Система заполнена водой, давление составляет 0,49 МПа – колледж, 0,32 МПа – общежитие.
5. Проверка технического состояния наружных пожарных гидрантов проводилась с представителем ООО «ДПО УРАЛЕЦ», акт проверки работоспособности наружных пожарных гидрантов от 16.08.2022г. №б/н.
6. Проверка технического состояния внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу проводилась с представителем ООО «ДПО УРАЛЕЦ». Протокол № 13 от 17.08.2022г. ул. Крауля 168., Протокол № 12 от 18.08.2022г., ул. Заводская 38.

Заключение: система пожарно-питьевого водоснабжения технически исправна и готова к новому учебному году.

Председатель комиссии _____ Ежов Н.С.

Зам. председателя комиссии _____ Пятышкин А.А.

Члены комиссии: _____ Крапивин В.В.

_____ Бородина Н.Ю.