Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
**«Уральский радиотехнический колледж им.
А.С. Попова»
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)**

АКТ № 8
от 22 августа 2022 г.
Екатеринбург

Утверждаю:
И. о. директора
_____ С. Н. Меньшикова

О готовности к учебному году

Основание: Приказ по основной деятельности колледжа от 05.08.2022 г. № 182-ОД «Для обеспечения готовности ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова к началу 2021/2022 учебного года».

Составлен комиссией:

Председатель комиссии: заместитель директора по АХР Ежов Н.С.

Заместитель председателя комиссии: заместитель директора по УР Пятышкин А.А.

Члены комиссии: заведующий хозяйством Крапивин В.В.
комендант Бородина Н.Ю.

В период с 15 августа по 20 августа 2021 года комиссия провела проверку состояния систем отопления объектов колледжа и общежития.

В ходе проверки организации систем отопления установлено:

1. Выполнены работы по устранению порывов трубопроводов системы отопления в подвальном помещении учебного корпуса №2 и в подвальном помещении корпуса ОБК, по договору с ООО «Урал Спец Монтаж».
2. По договору № 0 47-08/22 от 05 августа 2022г. на техническое обслуживание систем отопления при подготовке к работе в зимних условиях 2022-2023гг.

Проведены : 1) гидравлические испытания (опрессовки) тепловых узлов и системы отопления в корпусах колледжа и общежития,

2) произведена промывка систем отопления здании.

3) произведена дезинфекция систем отопления здании; отбор и сдача проб воды в лабораторию, получение копий актов дезинфекции в теплоснабжающей организации. (сроки получения актов проб 2-3 недели.)

Председатель комиссии _____ заместитель директора по АХР Ежов Н.С.

Зам. председателя комиссии _____ зам. директора по УР Пятышкин А.А.

Члены комиссии: _____ Крапивин В.В.

_____ Бородина Н.Ю.