Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
**«Уральский радиотехнический колледж им.
А.С. Попова»**
(ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова)

АКТ № 2
от 16 августа 2022 г.
Екатеринбург

Утверждаю:
И. о. директора
_____ С. Н. Меньшикова

О готовности к учебному году

Основание: Приказ по основной деятельности колледжа от 05.08.2022 г. № 182-ОД «Для обеспечения готовности ГАПОУ СО УРТК им. А.С. Попова к началу 2021/2022 учебного года».

Составлен комиссией:

Председатель комиссии: заместитель директора по АХР Ежов Н.С.

Заместитель председателя комиссии: заместитель директора по УР Пятышкин А.А.

Члены комиссии: заведующий хозяйством Крапивин В.В.
комендант Бородина Н.Ю.

В период с 10 августа по 16 августа 2021 года комиссия провела проверку состояния и организации вентиляции объектов колледжа.

В ходе проверки организации систем вентиляции установлено:

1. В кабинете химии и в радиомонтажной мастерской вытяжные вентиляции находятся в рабочем состоянии.
2. В помещениях 1-го этажа здания ОБК требуется реконструкция систем вентиляции, выполнен Проект ООО «Проект-комплекс» 754.2018-ОВ, требуется дополнительное финансирование на строительно-монтажные работы и оборудование.
4. В помещениях информационного центра системы приточной и вытяжной вентиляции исправны.
5. В душевых помещениях и спортивного клуба здания общежития вытяжная вентиляция исправна.
6. Системы приточно-вытяжной и противодымной вентиляции 2-го и 3-го этажей здания ОБК исправны, находятся в рабочем состоянии.

Заключение: системы вентиляции находятся в рабочем состоянии и готовы к новому учебному году. В помещениях 1-го этажа здания ОБК, зданий УК №1, УК №2 и общежития колледжа, вентиляция организована естественным способом (через окна, фрамуги).

Председатель комиссии _____ заместитель директора по АХР Ежов Н.С.

Зам. председателя комиссии _____ Пятышкин А.А.

Члены комиссии: _____ Крапивин В.В.

_____ Бородина Н.Ю.